

龍門(核四)電廠基本資料

額定熱功率(MWt)	3926	
裝置容量 ¹ (MWe)	1350	
反應器型式	奇異公司進步型沸水式	
汽輪發電機廠商	三菱公司	
工程設計	石威公司	
圍阻體型式	鋼筋強化混凝土型	
	一號機	二號機
建廠許可日期 ²	88/03/17	88/03/17

註 1：裝置容量通常以構成該機組發電機之設計容量(名牌所列定額容量)稱之。

資料來源：台灣電力公司網站。

註 2：核四廠建廠執照已於 109 年 12 月 31 日屆期失效，該廠並未完成興建作業，相關資料僅供參考。