

# 第 14 屆核子反應器設施安全諮詢會第 4 次會議會議紀錄

一、時間：105 年 12 月 30 日（星期五）下午 2 時

二、地點：原子能委員會 2 樓會議室

三、主席：潘 欽

四、出席委員：沈子勝、吳文方、易 俗、馬國鳳、黃雪玲、劉佩玲、  
劉志文、蔡克銓、鄧治東、錢景常、薛人愷(註：委員排序  
依筆劃遞增)

五、列席人員：

原能會：張 欣、李綺思、廖俐毅、郭火生、鄭永富、洪子傑、  
高 斌、何恭旻、何 璠、許雅娟、張明倉、臧逸群、  
黃郁仁

台電公司：張學植、林志保、徐自生、黃咸弘、吳逸群、張益瑞、  
蘇瑞烽、黃榮富、蔡素芬

六、專題報告：

(一)核一廠除役計畫審查進度現況（略）

(二)核二廠 1 號機爐心燃料疑似破損之管制現況（略）

七、諮詢意見：

(一) 前次會議諮詢意見均同意結案。

(二) 在核一廠除役工作進行之前，請台電公司先針對各防火區在除役過程可能產生的動態變化包括：(1)火載量改變、(2)煙流方向改變、及(3)避難搶救動線變化等，重新擬定火災的因應對策。

(三) 針對本次核二廠 1 號機爐心燃料棒護套破損案例，台電公司應澄清說明該束燃料檢查結果及後續處理情形，並釐清事件肇因。

八、散會：下午 4 時 00 分。