

## 「放射性物料安全諮詢會第四屆第十次會議」紀錄

一、時間：102年12月25日下午2時至4時

二、地點：原能會四樓會議室

三、出席委員與列席人員(敬稱略)：

王運銘、林朝宗、張似琛、張靜文、陳煥東、陳櫻琴、  
湯京平(請假)、葉弘德、廖惠珠(請假)、潘欽、楊素娥、  
鄧希平、謝牧謙(請假)

列席人員：台電公司：李清山、邱顯郎、陳福龍、江毓騰、  
張達恩、劉鎮洋

放射性物料管理局：邱賜聰、邵耀祖、鄭武昆、  
劉文忠、陳文泉、劉志添、張明倉、嚴國城、  
郭明傳、高弘俊、周學偉

四、主席：周源卿召集人

記錄：徐源鴻

五、本次會議簡報：

「核一廠乾式貯存熱測試規劃」：台電公司報告(略)。

「核一廠乾式貯存設施熱測試專案檢查計畫」：物管局報告(略)。

六、討論：(略)

七、決議事項：

- 1、有關台電公司「核一廠乾式貯存熱測試規劃」，若預期無法於近期執行熱測試，請台電公司擬訂自主再演訓方案，加強人員訓練，以確保作業人力及技術能力的維持。
- 2、請台電公司於熱測試作業期間，主動通報行政院勞委會依權責執行相關作業檢查。另適時安排環保署核一廠環評監督委員及新北市政府核能安全監督委員進行現場訪查，使外界實地瞭解作業情形。
- 3、有關「核一廠乾式貯存設施熱測試專案檢查計畫」，同意物管局檢查作業規劃，並於台電公司提報熱測試作業時程時，原能會各業務處派員會同執行檢查。
- 4、有關委託清大研究團隊執行混凝土護箱表面輻射劑量之驗證工作，由於實測結果可供外界檢視乾式貯存之安全性，結果報告可清楚說明後，適時上網公開。

## 八、散會