



C61 系統現況

Remote Shutdown System

99年10月28日

安全功能

當控制室無法停留時，遙控停機盤執行下列之安全功能：

- 1. 在主控制室發生需撤離之事件時，提供手動操作開關與儀器控制，在反應爐急停後，可將反應爐迅速帶到熱停機狀態。
- 2. 在主控制室發生需撤離之事件時，提供手動操作開關與儀器控制，將反應爐維持在安全熱停機之狀態。
- 3. 可在72小時內，使用適用程序書將反應爐繼續冷卻到冷停機狀態。



盤面位置：

(EL. 4800東北角，Room
341&383)中間以3小時防
火門隔開



相關系統

- B21、E11、E22、E51、H23、P13、P21、P26、P54、R11、R12、R21、T41、T43、T49、T55、T62 計17系統

- 系統 施工後測試CT0 :

- 輸出入信號I/O **Test**完成率：100%
- 人機介面MMI進行中
- 各系統連接至C61系統之I/O TEST
由各系統負責。

謝謝指教