

第 13 屆核子反應器設施安全諮詢會第 7 次會議會議紀錄

一、時間：104 年 9 月 25 日（星期五）下午 1 時

二、地點：龍門電廠第四會議室

三、主席：鄧治東

四、出席委員：方一匡、沈子勝、吳文方、易 俗、馬國鳳、許尚華、黃雪玲、劉佩玲、錢景常、薛人愷、黃慶東(註：委員排序依筆劃遞增)

五、列席人員：

原能會：張 欣、李綺思、廖俐毅、高 斌、曹松楠、許明童、周宗源、王錫勳、蔡念純、陳家貫、陳明徹、黃郁仁
台電公司：張學植、劉宗興、張維鈞、陳慶鐘、黃咸弘、洪慶典、吳鴻明、蔡素芬、莊蓼又、羅加欣
龍門電廠：王伯輝、林志保、劉鴻漳、徐錫奎、游錦康、吳彬彬、林怡雯、郭有富、簡美淳、林美鑾、蘭美慧、陳雨辰、沈君毅、張美英、何家誠、劉仁傑、孫梅禎、陳加麟、胡仲之、張世衡

六、專題報告：

龍門電廠封存計畫之管制現況和面臨議題(略)

七、諮詢意見：

- (一) 前次會議第(一)項諮詢意見，建議台電公司向「104 年行政院國家資通安全會報攻防演練」提出納入 Stuxnet 劇情之演練案例，並於下次諮詢會議說明演練過程與結果。
- (二) 前次會議第(二)項諮詢意見，目前原能會已完成核一廠燃料水棒連接桿斷開之安全審查，建議台電公司應儘速提出核一廠 1 號機大修再起動申請，並經原能會審核確認機組安全無虞下，讓機組安全運轉。
- (三) 前次會議第(三)項諮詢意見，針對核二、三廠輔助變壓器、69kV 及 161kV 起動變壓器未列入規劃更新之原因，台電公司應澄清相關變壓器目前使用容量及設備效能紀錄，並參照廠家建議維護保養及更換等規劃策略進行精進作為。

八、散會：下午 3 時 00 分。

註：下次會議於 12 月 25 日 14:00 於本會召開(本屆最後一次會議)。