編號	FCMA-106-9- 1002	日期	106 年 08 月 29 日
單位	核能研究所		
注意改進事項	查核能研究所放射性廢棄物第二貯存庫(015K 館)自動搬運系統設備測試檢查紀錄表，檢查人員及查核人員未於紀錄表上簽章及加註日期，請改善。		
注意改進內容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據第二貯庫廢料自動搬運系統手動操作程序中規定，自動搬運設備應每半年執行一次設備測試檢查並紀錄，檢查人員及查核人員未於紀錄表上簽章及加註日期，不符合品質保證計畫中文件紀錄及作業稽查之規定。 2. 請核能研究所依據品保相關規定，切實改正前述文件缺失，並落實分層審核機制。 		
處理狀態	已結案。		
處理情形	已完成改善。		
參考文件			