

|        |                                                                                                                                                                                                                |    |               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 編號     | FCMA-105-2-2003                                                                                                                                                                                                | 日期 | 105 年 8 月 3 日 |
| 單位     | 核二廠                                                                                                                                                                                                            |    |               |
| 注意改進事項 | 本局執行貴公司第二核能發電廠放射性廢棄物營運 105 年度定期檢查，發現相關待改進事項如說明，請改善。                                                                                                                                                            |    |               |
| 注意改進內容 | <p>一、一號貯存庫廢射源存放的「廢棄射源貯存紀錄表」內容與現場存放的<math>\alpha</math>射源及<math>\gamma</math>射源數量不相符，請電廠清查並改正紀錄，並將修正後之「廢棄射源貯存紀錄表」送本局備查。</p> <p>二、三號貯存庫於今(105)年 2 月至 6 月間，其相對濕度於某些時段超出程序書訂定之 65%標準。為避免影響廢棄物桶桶材之使用年限，請電廠檢討改善。</p> |    |               |
| 處理狀態   | 結案。                                                                                                                                                                                                            |    |               |
| 處理情形   | 核二廠已改善完畢，本局 105 年 11 月 8 日同意結案。                                                                                                                                                                                |    |               |
| 參考文件   |                                                                                                                                                                                                                |    |               |