

編號	FCMA-110-6-2002	日期	110 年 9 月 7 日
廠別	蘭嶼貯存場		
注意改進事項	本局執行貴公司蘭嶼貯存場重裝作業專案檢查，發現處理中心未確實定期維護保養，請貴公司檢討改善。		
注意改進內容	一、蘭嶼貯存場現為靜態貯存之運轉模式，經查處理中心之通風系統未定期執行相關檢查及維護保養作業，請切實改善。 二、為強化放射性廢棄物處理貯存設施之除役安全，請貴公司依 109 年 6 月 30 日放射性物料臨時管制會議之決議，於 111 年 8 月 31 日前提報蘭嶼貯存場處理中心之除役規劃報告。		
處理狀態	結案		
處理情形	台電公司已完成檢討改善，本局於 111 年 9 月 28 日同意結案。		
參考文件			