

編號	FCMA-107-6-2003	日期	107 年 9 月 3 日
廠別	蘭嶼貯存場		
注意改進事項	本局執行貴公司低放貯存場 107 年 8 月例行檢查，發現貯存壕溝蓋板的品質及吊環完整性之缺失，請改善。		
注意改進內容	貴公司之「提升蘭嶼貯存場營運安全實施計畫」，對現存放於壕溝內之 55 加侖廢棄物桶將進行開蓋重裝作業。本局執行貴公司低放貯存場 107 年 8 月例行檢查，發現貯存壕溝蓋板的接縫處劣化修補中、少數吊環銹蝕，為確保壕溝密封完整性及開蓋吊卸作業之安全，請貴公司針對貯存壕溝蓋板的品質及吊環完整性，研提改善措施並切實執行。		
處理狀態	結案		
處理情形	台電公司已完成檢討改善，本局於 111 年 11 月 15 日同意結案。		
參考文件			