

編號	FCMA-110-1-2001	日期	2021 年 1 月 12 日
廠別	核一廠		
注意改進事項	本局執行 110 年 1 月份貴公司第一核能發電廠放射性廢棄物營運安全例行檢查，發現 27 號倉庫屋頂有漏水情事，請儘速改善。		
注意改進內容	一、貴公司核安處核一廠安全小組於去(109)年 6 月 30 日開立之改正行動單(CAP)，已發現此倉庫之漏水現象，惟迄今倉庫漏水現象尚未有效改善。 二、為避免倉庫屋頂漏水影響貯存環境安全，請儘速採取對策，積極改善。		
處理狀態	結案。		
處理情形	台電完成改善。		
參考文件			