

編號	FCMA-105-1-2002	日期	105 年 7 月 25 日
廠別	核一廠		
注意改進事項	本局執行核一廠一號機放射性廢棄物處理系統設備檢修專案檢查，發現動火作業時防火措施不完整，及檢修設備之掛紅卡範圍錯誤，請切實改善。		
注意改進內容	1. 廠方執行一號機廢料廠房底樓東面樓梯旁上方設備洩水管切割作業時，未完整鋪設防火毯，防火措施不確實。 2. 廢液濃縮器飼水泵檢修期間，應於軸封水供水閥掛紅卡以隔離邊界，然而卻將紅卡掛置於另一只與檢修作業無關之閥體上，造成掛卡範圍不完整。		
處理狀態	結案。		
處理情形	台電公司完成加強宣導並自我查證，本局 105 年 12 月 23 日同意結案。		
參考文件			