

編號	FCMRO-MS-114-401	日期	114 年 10 月 3 日
廠別	核三廠		
注意改進事項	本會執行 114 年核三廠放射性廢棄物營運管制例行檢查，發現低微污染倉庫有部分貯存桶老化鏽蝕等缺失，請改善。		
注意改進內容	<p>一、經現場檢查發現，核三廠低微污染倉庫有部分貯存桶老化鏽蝕、南側及東南側積水、堆放廢棄物未設置標示及電箱鏽蝕等缺失。</p> <p>二、請台電公司針對說明一有關核三廠低微污染倉庫缺失發生之肇因，切實進行改善，以避免再次發生類似情事。</p>		
處理狀態	結案。		
處理情形	核三廠已改善完畢。		
參考文件			