

|        |                                                                                                                                                       |    |                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| 編號     | FCMA-110-2-2001                                                                                                                                       | 日期 | 110 年 10 月 13 日 |
| 單位     | 核二廠                                                                                                                                                   |    |                 |
| 注意改進事項 | 本局於 110 年 8 月執行「核二廠放射性廢棄物營運管制 110 年度定期檢查」之檢查發現，請改善。                                                                                                   |    |                 |
| 注意改進內容 | <p>一、焚化爐自 110 年 3 月 10 日~6 月 8 日運轉期間，發現 5 月 30 日二值、5 月 31 日三值、6 月 2 日一值、6 月 4 日三值及 6 月 8 日一值，於袋式過濾器(BF-102)下方的飛灰桶有火星產生。</p> <p>二、請核二廠研析肇因並研提改善措施。</p> |    |                 |
| 處理狀態   | 結案。                                                                                                                                                   |    |                 |
| 處理情形   | 核二廠減容中心已查明肇因並改善，本局 111 年 1 月 12 日同意結案。                                                                                                                |    |                 |
| 參考文件   |                                                                                                                                                       |    |                 |