

編號	AN - LY - 109 - 001	開立單位	輻防處
廠別	蘭嶼貯存場	日期	109年02月14日
注意改進事項	本會輻射防護處於 109 年 2 月 11 日及 12 日視察蘭嶼低放貯存場，發現下列應改進事項 2 項，請檢討改進。		
注意改進內容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依提升蘭嶼貯存場營運安全實施計畫(108 年 9 月修訂 1 版)規定，每日召開晨間工具箱會議應宣導輻安措施，查閱南寧公司 109 年 2 月 1 日至 11 日工具箱會議紀錄無輻安措施項目之宣導，請改善。 2. 依提升蘭嶼貯存場營運安全措施計畫(108 年 9 月修訂 1 版)規定，低放貯存場安管課人員於每日早上及下午會檢查進出管制站的人員劑量登記表，了解當日人員劑量累積情況，然現場未留存紙本記錄供主管機關備查，請改善。 		
處理狀態	已結案		
處理情形	台電已完成相關改善，同意結案。		
參考文件			