

編號	FCMA-112-1-2001	日期	2023 年 3 月 6 日
廠別	核一廠		
注意改進事項	本局執行 112 年 2 月份貴公司第一核能發電廠放射性廢棄物營運安全例行檢查，發現二號低放貯存庫空調設備故障率偏高，請改善。		
注意改進內容	一、本局於 112 年 2 月執行核一廠放射性廢棄物營運安全例行檢查時，發現二號低放貯存庫之空調設備發生漏油現象、Damper 無法自動開啟、冷卻水泵震動值過大、數位式差壓表顯示異常。另自去(111)年初迄今，空調設備發生故障率偏高，每個月份皆有掛卡檢修情形。 二、為確保放射性廢棄物貯存環境符合規定，請台電公司積極改善。		
處理狀態	結案。		
處理情形	台電已完成改善。		
參考文件			