

115年第1次核物料管制會議紀錄

一、時間：115年6月25日(星期四)下午2時00分

二、地點：核安會四樓會議室

三、主席：陳組長文泉

紀錄：王錫勳

四、出席單位及人員：如簽名單

五、會議簡報及討論事項：略

六、會議決議事項：

1. 台電公司各核電廠114年低放射性廢棄物固化體品質驗證結果，洽悉。請台電公司於116年第1次核物料管制會議，說明各核電廠115年低放射性廢棄物固化體品質驗證結果。
2. 台電公司各核電廠放射性廢棄物處理貯存設施之用電安全巡檢結果，洽悉。請台電公司落實放射性廢棄物處理貯存設施之電器安全管理及可燃物管理機制，確保設施運轉安全。
3. 請台電公司依規劃期程，積極辦理核一廠三號低放射性廢棄物貯存庫興建作業，落實工安衛相關安全措施，並達成興建施工品質。
4. 請台電公司依限提報「核二廠低放射性廢棄物貯存壕溝除役計畫」送本會審查，並落實自主管理及文件品質管制，俾利本案後續審查作業之進行。
5. 請台電公司持續維持核二廠低放射性廢棄物焚化爐運轉人力，並落實運轉人員之相關訓練作業，以強化運轉人員專業能力及異常狀況處置能力，確保設施運轉安全。
6. 請台電公司於核三廠放射性廢液處理備用LRS系統拆除1年前，提報拆除作業計畫送本會審查。
7. 請台電公司檢核放射性廢棄物處理貯存設施內一定容量以上之危險性機械及設備，儘早向相關主管機關申請定期檢查，確保設施運轉安全。

七、散會(下午3時30分)

核能安全委員會 會議簽到單

會議名稱	115 年第 1 次核物料管制會議		
時 間	115 年 6 月 25 日下午 2 時 00 分		
地 點	核安會 4 樓會議室		
主 席	陳文泉組長		
出席人員：請簽名			
台電公司		游錦康	
	彭富福		
	陳厚茂	吳東明	
	張仁卿		
		洪郁黎	黃茂豪
	林哲廷	李宗翰	黃耀偉
台電公司 核一廠	呂振興	劉世丹	
台電公司 核二廠	王凱杰	林弘明	陳柏富 吳學強
台電公司 核三廠	陳泳全		
核安會 物管組	李序良	何沛亨	王錫勳
	張明倉	洪維達	呂厚達
	林清源	王文志	陳世武