

編號	FCMA-111-2-2001	日期	111 年 1 月 14 日
單位	核二廠		
注意改進事項	本局於 111 年 1 月執行「核二廠 1 號低放射性廢棄物貯存庫清理作業計畫」之檢查發現，請改善。		
注意改進內容	一、本局查核旨揭作業計畫執行情形，發現 1 號貯存庫早期貯存之廢料桶，部分盛裝容器已銹蝕、乾性廢棄物未妥善分類，另有早期(多為民國 70-80 年間)之固化廢料桶未登載於低放射性廢棄物資料庫系統(LRWDS)及低放射性廢棄物每月貯存報告表。 二、請核二廠於 1 個月內研提改善措施。		
處理狀態	結案。		
處理情形	核二廠已改善完畢。		
參考文件			