

編號	FCMA-106-9-1001	日期	106 年 08 月 29 日
單位	核能研究所		
注意改進事項	查核能研究所放射性廢棄物第二貯存庫(015K 館)自動搬運系統與遙控式攝影機功能異常，請改善。		
注意改進內容	1. 貯存庫內自動搬運系統電源供應器損壞、主控電腦功能異常，致自動搬運系統的設計功能喪失，升降平臺無法作動，以致於含手動操作搬運模式亦無法執行，致無法達成廢棄物再取出功能。 2. 貯存庫內設置遙控式攝影機可及時監看廢棄物之貯存與搬運作業情況，目前僅二樓 2 具固定式攝影機可正常使用，其餘功能異常，致無法達成原設置功能。		
處理狀態	已結案。		
處理情形	已完成改善。		
參考文件			