

# 低放貯存場運轉月報表

月份：112 年 10 月

## 一、貯存桶數：

| 接收原單位                       | 原接收貯存桶數 | 原接收貯存桶所含第四類桶數 | 檢整重裝後貯存之桶數 |
|-----------------------------|---------|---------------|------------|
| 核 一 廠                       | 42,028  | 1,549         | 40,479     |
| 核 二 廠                       | 37,488  | 860           | 36,628     |
| 核 三 廠                       | 6,336   | 0             | 6,336      |
| 核 研 所                       | 11,292  | 1             | 11,291     |
| 減 容 中 心<br>(101.1.1 起併入核二廠) | 528     | 0             | 528        |
| 低放貯存場<br>(檢整作業第四類<br>固化桶)   | 0       | 2,410         | 5,015      |
| 累 計 總 存 量                   | 97,672  |               | 100,277    |

備註：低放貯存場原始接收貯存之廢棄物桶為 97,672 桶，經於 100 年 11 月 26 日完成檢整作業後，因有 2,410 只第四類桶經重新破碎固化檢整後，體積增加變為 5,015 桶，即檢整後之貯存量變為 100,277 桶(97,672-2,410+5,015)。

## 二、集水池排放紀錄：

低放貯存場自 85 年度起，即實施「活度零排放」，未再排放放射性廢水。

貯存溝之滲水經收集後，利用蒸發器系統製成蒸餾水，並將所含核種活度處理至儀器最低可測值 (MDA) 後，供場內回收利用，以確保貯存環境安全。