

原能會 106 年 05 月 24 日辦理核二廠 1 號機燃料破損案之管制作業說明會

為加強公民參與、落實資訊公開，原能會於106年5月24日14時邀集公民團體辦理核二廠1號機燃料破損案之管制作業說明會，全程並於網路上直播，以廣泛收集各界對本案的意見，作為後續審查作業的參考。此次說明會先由台電公司說明核二廠1號機燃料破損案，再由原能會說明該案之安全管制作為，之後原能會並與出席人員就其關心議題進行意見交換與溝通說明，此次說明會於當日15時50分左右結束。除說明會會議資料外，本次說明會參加人員所提相關意見或其他書面意見，本會均將妥適回應，並於網路上公開。

台電公司核二廠1號機於去(105)年7月中旬初步研判爐心燃料棒護套可能有發生破損之情形，除持續監控爐內及環境之各項參數，確保符合安全要求外，並於去年11月30日停機大修期間，完成全部爐心624束燃料檢查作業(爐內啜吸作業)，確定僅一束燃料中之一根燃料棒受損，無其他燃料受影響，並已將受損之燃料棒取出後移至用過燃料池內之專用容器內儲放。

有關核二廠1號機燃料棒護套受損事件，原能會已全程掌握與管制，除密切注意運轉期間燃料護套完整性相關參數變化趨勢與核電廠內及廠外環境監測資料外，並要求台電公司針對本案之燃料檢查作業、肇因探討、對廠內、外環境影響，以及確實就本次之經驗檢討加強防範措施等，提出完整報告。原能會並已聘請會外專家與會內同仁組成專案小組，就台電公司所提專案報告進行審查，台電公司初步研判此次燃料護套破損之肇因為爐屑磨損，後續原能會將持續追蹤台電公司依檢查與肇因分析結果所提出之檢討防範措施執行情形。

原能會是全民的原能會，本會將秉持安全第一與資訊公開透明之原則，持續管制核二廠1號機燃料破損案，並將相關管制情形於網站上公布，供民眾參閱(http://www.aec.gov.tw/category/焦點專區/核二1號機燃料破損案/218_3123.html)。