

114 年核二廠除役安全管制大事紀	
日期	內容
114.12.18	本會執行核二廠1號機裝載池復原設計修改案完工現場視察。
114.11.13	本會函復同意台電公司「核二廠2號機MSC-02計畫變更(MSC時程及排程說明(Rev.3))」。
114.11.03	台電公司提送核二廠2號機MSC-2計畫變更(MSC時程及排程說明(Rev.3))。
114.10.31	台電公司提送「核二廠1號機MSC第1次作業總檢討整合報告」。
114.10.21	本會函復同意台電公司「核二廠2號機MSC-02計畫變更(Rev.3)」。
114.10.13~ 114.10.17	本會執行114年第4季核二廠除役定期視察及核安總體檢現場查證專案視察。
114.10.09	本會函送台電公司「核二廠除役異常事件報告DER-114-21-001-1「緊急循環水泵1P-4B掛卡期間1P-4A發生故障，造成停機冷卻模式不可用，執行替代冷卻」」事件說明審查意見。
114.10.07	台電公司提送「核二廠除役異常事件報告DER-114-21-001「緊急循環水泵1P-4B掛卡期間1P-4A發生故障，造成停機冷卻模式不可用，執行替代冷卻」」事件說明。
114.09.24	本會執行核二廠1號機裝載池復原設計修改案現場施工作業視察。
114.09.23	本會函送台電公司「核二廠除役異常事件報告DER-114-22-001-1「緊急循環水泵2P-4A/B跳脫，停機冷卻模式不可用，執行替代冷卻(補充報告)」」事件說明審查意見。
114.09.19	台電公司提送「核二廠除役異常事件報告DER-114-22-001-1「緊急循環水泵2P-4A/B跳脫，停機冷卻模式不可用，執行替代冷卻(補充報告)」」事件說明。
114.08.18~ 114.08.22	本會執行114年第3季核二廠除役定期視察。

114.08.14	本會函復同意台電公司「核二廠2號機MSC-2作業稽查計畫表變更(Rev.1)」。
114.08.13	本會函復同意台電公司「除役期間異常事件DER-114-20-001「一號起動變壓器跳脫導致緊急柴油發電機自動起動」」事件說明。
114.07.30	台電公司提送「除役期間異常事件DER-114-20-001「一號起動變壓器跳脫導致緊急柴油發電機自動起動」」事件說明。
114.07.30	台電公司提送「核二廠1號機護箱裝載池復原修改案」現場施工申請。
114.07.29	本會函復同意台電公司「核二廠1、2號機護箱裝載池回復原狀」設計修改案修訂版。
114.07.25	台電公司提送「核二廠2號機MSC-2作業稽查計畫表變更(Rev.1)」。
114.07.23	台電公司提送「核二廠1、2號機護箱裝載池回復原狀」設計修改案修訂版。
114.07.16	本會函復同意台電公司「核二廠1、2號機護箱裝載池回復原狀」設計修改案第二次審查意見之答復說明。
114.07.14	台電公司提送「核二廠1、2號機護箱裝載池回復原狀」設計修改案第二次審查意見之答復說明。
114.06.20	本會函復同意台電公司「核二廠1號機MSC-2作業計畫變更(Rev.3)」。
114.06.19	本會函送台電公司「除役期間異常事件DER-114-22-001「緊急循環水泵2P-4A/4B跳脫，停機冷卻模式不可用，執行替代冷卻」」事件說明之審查意見。
114.06.17	台電公司提送「核二廠1號機MSC-2作業計畫變更(Rev.3)」。
114.06.10	本會函送台電公司「核二廠1、2號機護箱裝載池回復原狀」設計修改案第二次審查意見。
114.06.09	台電公司提送「除役期間異常事件DER-114-22-001「緊急循環水泵2P-4A/4B跳脫，停機冷卻模式不可用，執行替代冷卻」」事件說明。

114.06.06	本會函復同意台電公司「核二廠2號機MSC-2作業組態變動安全評估報告審查意見」之答復說明。
114.06.03	台電公司提送「核二廠2號機MSC-2作業組態變動安全評估報告審查意見」之答復說明。
114.05.29	本會函復同意台電公司「核二廠1號機MSC-2作業計畫變更(Rev.2)」。
114.05.26	台電公司提送「核二廠1號機MSC-2作業計畫變更(Rev.2)」。
114.05.20	本會函復同意台電公司「核二廠1、2號機除役過渡階段前期檢測計畫修改申請書」。
114.05.19	本會函送台電公司「核二廠2號機MSC-2作業組態變動安全評估報告」審查意見。
114.05.19	本會函送台電公司「核二廠1號機MSC-2作業計畫變更(Rev.1)」第一次審查意見之再審意見。
114.05.15	台電公司提送「核二廠1、2號機除役過渡階段前期檢測計畫修改申請書」。
114.05.15	台電公司提送「核二廠2號機MSC-2作業組態變動安全評估報告」。
114.05.13	台電公司提送「核二廠1、2號機護箱裝載池回復原狀」設計修改案第一次審查意見之答復說明。
114.05.12	台電公司提送「核二廠1號機MSC-2作業計畫變更(Rev.1)」審查意見之答復說明。
114.05.12~ 114.05.16	本會執行114年第2季核二廠除役定期視察。
114.05.10~ 114.09.12	本會執行核二廠2號機MSC-2維護測試作業視察。
114.05.06	本會函復同意台電公司「核二廠2號機MSC-2作業總處審查工作組組織表、稽查計畫表及ANII監查計畫」。
114.05.01	本會函復同意台電公司「核二廠2號機MSC-2 18個月定期維護測試週期計畫(Rev.1)」。
114.04.28	台電公司提送「核二廠2號機MSC-2作業總處審查工作組組織

	表、稽查計畫表及ANII監查計畫」。
114.04.24	台電公司提送「核二廠2號機MSC-2 18個月定期維護測試計畫」審查意見之答復說明。
114.04.17	本會函送台電公司「核二廠2號機MSC-2 18個月定期維護測試計畫」審查意見。
114.04.17	本會函送台電公司「核二廠1號機MSC-2作業計畫變更(Rev.1)」審查意見。
114.04.09	台電公司提送「核二廠2號機MSC-2 18個月定期維護測試週期計畫」。
114.04.09	本會函送台電公司「核二廠1、2號機護箱裝載池回復原狀」設計修改案第一次審查意見。
114.04.08	台電公司提送「核二廠1號機MSC-2作業計畫變更(Rev.1)」。
114.03.03	台電公司提送「核二廠1、2號機護箱裝載池回復原狀」設計修改案DCRD-K1-0001/K2-0002。
114.02.17~ 114.02.21	本會執行114年第1季核二廠除役定期視察。
114.01.03~ 114.07.04	本會執行核二廠1號機MSC-2維護測試作業視察。