

108 年核一廠除役安全管制大事紀	
日 期	內 容
108.12.24	本會召開「核一廠除役過渡階段氣渦輪機組建物設備拆除作業方案」溝通會議。
108.12.10	台電公司檢送「核一廠除役過渡階段前期運轉人員考照及再訓練課程調整報告」第二次審查意見之答復說明。
108.12.06	本會函送台電公司核一廠除役計畫重要管制事項 CS-DP-08「用過核子燃料池仍有用過核子燃料期間，用過核子燃料池水位儀、水溫測量及相關補水措施等皆須維持可用」辦理情形彙總表之本會再審查意見。
108.12.02	本會同意備查台電公司「除役過渡階段前期維護管理方案」。
108.12.02	本會函送台電公司核一廠除役計畫重要管制事項 CS-DP-05「除役計畫相關文件保存年限」辦理情形彙總表之本會再審查意見。
108.12.02	台電公司檢送核一廠除役計畫重要管制事項 CS-DP-08「用過核子燃料池仍有用過核子燃料期間，用過核子燃料池水位儀、水溫測量及相關補水措施等皆須維持可用」辦理情形彙總表。
108.11.25	台電公司檢送核一廠除役計畫重要管制事項 CS-DP-05「除役計畫相關文件保存年限」辦理情形彙總表。
108.11.22	台電公司檢送「除役過渡階段前期維護管理方案」第三次審查意見之答復說明。
108.11.18	本會執行核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔拆除先備及準備作業現場視察
108.11.13	本會同意備查台電公司「核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔拆除作業方案」定稿版。
108.11.12~ 108.11.15	本會辦理核一廠除役計畫 108 年第 4 季定期視察。
108.11.12	本會同意備查台電公司核一廠 1 號機「除役過渡階段前期檢測及測試計畫書」。
108.11.12	台電公司檢送「核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔拆除作業方案」定稿版。
108.11.01	本會函送台電公司「核一廠除役過渡階段前期運轉人員考照及再訓練課程調整報告」之本會第二次審查意見。
108.10.31	本會函送台電公司「核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔拆除作業方案」之本會第四次審查意見。

108.10.23	台電公司檢送「核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔拆除作業方案」第三次審查意見之答復說明。
108.10.07	本會函送台電公司「核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔拆除作業方案」之本會第三次審查意見。
108.09.24	本會函送台電公司「除役過渡階段前期維護管理方案」之第三次審查意見。
108.09.19	台電公司檢送「核一廠除役過渡階段前期運轉人員考照及再訓練課程調整報告」第一次審查意見之答復說明。
108.09.18	台電公司檢送「核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔拆除作業方案」第二次審查意見之答復說明。
108.09.17	本會同意備查台電公司「核一廠除役過渡階段前期適用之程序書轉換清單」。
108.09.09	本會函送台電公司核一廠 1 號機「除役過渡階段前期檢測及測試計畫書」之本會第三次審查意見。
108.08.30	台電公司檢送「核一廠除役過渡階段前期適用之程序書轉換清單」第三次審查意見之答復說明。
108.08.30	本會同意備查台電公司「核一廠除役過渡階段前期控制棒驅動系統隔離停用之全面整性評估案」。
108.08.29	本會函送台電公司「核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔拆除作業方案」之本會第二次審查意見。
108.08.29~ 108.09.03	本會辦理核一廠除役計畫 108 年第 3 季定期視察。
108.08.26	台電公司檢送核一廠 1 號機「除役過渡階段前期檢測及測試計畫書」第二次審查意見之答復說明。
108.08.16	台電公司檢送「核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔拆除作業方案」第一次審查意見之答復說明。
108.08.12	本會函送台電公司「核一廠除役過渡階段前期運轉人員考照及再訓練課程調整報告」之本會第一次審查意見。
108.08.12	召開核一廠除役作業核安文化討論會。
108.08.05	本會執行「核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔拆除作業方案」現場視察
108.08.01	本會函送台電公司「核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔拆除作業方案」之本會審查意見。
108.07.31	本會函送台電公司「核一廠除役過渡階段前期適用之程序書轉換清單」之第三次審查意見。

108.07.26	本會函送台電公司核一廠 1 號機「除役過渡階段前期檢測及測試計畫書」之本會第二次查意見。
108.07.23	台電公司提送「核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔拆除作業方案」。
108.07.16	核一廠 2 號機進入除役期間。
108.07.12	本會依核子反應器設施管制法第 23 條規定，核發核一廠 1、2 號機除役許可，並自 108 年 7 月 16 日生效。
108.07.12	台電公司檢送「除役過渡階段前期維護管理方案」第二次審查意見之答復說明。
108.07.09	本會函送核一廠除役計畫重要管制事項第 CS-DP-10「五號柴油發電機同時供應兩部機之精進設計變更」期程變更之本會再審查意見。
108.07.05	本會函送台電公司「核一廠除役過渡階段氣渦輪機組及未受輻射影響的建物設備拆除作業方案」與「核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔拆除作業排程及自主輻射量測結果」之本會審查意見。
108.07.04	台電公司檢送「核一廠除役過渡階段前期適用之程序書轉換清單」第二次審查意見之答復說明。
108.07.04	本會接獲台電公司提送環保署認可之核一廠除役環境影響評估及相關資料，報請本會核發核一廠除役許可。
108.07.02	本會辦理「核一廠 2 號機進入除役管制專案視察計畫」。
108.07.01	本會同意備查台電公司核一廠除役計畫重要管制事項 CS-DP-07「兩部機組吊運用過核子燃料行政管制」。
108.06.28	本會函送台電公司「除役過渡階段前期維護管理方案」之第二次審查意見。
108.06.27	台電公司檢送核一廠 1 號機「除役過渡階段前期檢測及測試計畫書」第一次審查意見之答復說明。
108.06.26	台電公司檢送「核一廠除役過渡階段前期運轉人員考照及再訓練課程調整報告」。
108.06.12	台電公司檢送「核一廠除役過渡階段氣渦輪機組及未受輻射影響的建物設備拆除作業方案」與「核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔拆除作業排程及自主輻射量測結果」。
108.06.11	台電公司檢送核一廠除役計畫重要管制事項 CS-DP-07「兩部機組吊運用過核子燃料行政管制」辦理情形彙總表更新版。
108.06.11	台電公司檢送「核一廠除役過渡階段前期控制棒驅動系統隔

	離停用之全面完整性評估案」第二次審查意見之答復說明。
108.06.04	本會函送台電公司「核一廠除役過渡階段前期適用之程序書轉換清單」之第二次審查意見。
108.05.31	本會函送台電公司核一廠 1 號機「除役過渡階段前期檢測及測試計畫書」之第一次審查意見。
108.05.27	本會函送台電公司「核一廠除役過渡階段前期控制棒驅動系統隔離停用之全面完整性評估案」第二次審查意見。
108.05.14	台電公司檢送「除役過渡階段前期維護管理方案」第一次審查意見之答復說明。
108.05.10	本會召開「核一廠除役過渡階段前期控制棒驅動系統隔離停用之全面完整性評估案」第 2 次審查會議。
108.05.06~ 108.05.10	本會辦理核一廠除役計畫 108 年第 2 季定期視察。
108.05.06	台電公司檢送「核一廠除役過渡階段前期控制棒驅動系統隔離停用之全面完整性評估案」第一次審查意見之答復說明。
105.05.02	本會函送台電公司「除役過渡階段前期維護管理方案」之第一次審查意見。
108.04.30	台電公司檢送核一廠除役計畫重要管制事項 CS-DP-10「五號柴油發電機同時供應兩部機之精進設計變更」辦理情形彙總表。
108.04.29	台電公司檢送「核一廠除役過渡階段前期適用之程序書轉換清單」第一次審查意見之答復說明。
108.04.29	台電公司檢送核一廠 1 號機「除役過渡階段前期檢測及測試計畫書」。
108.04.22	本會函送台電公司「核一廠除役過渡階段前期控制棒驅動系統隔離停用之全面完整性評估案」第一次審查意見。
108.04.08	本會召開「核一廠除役過渡階段前期控制棒驅動系統隔離停用之全面完整性評估案」第一次審查會議。
108.03.25	本會函送台電公司「核一廠除役過渡階段前期控制棒驅動系統隔離停用之全面完整性評估報告」之本會程序審查意見。
108.03.19	台電公司檢送「核一廠除役過渡階段前期控制棒驅動系統隔離停用之全面完整性評估報告」。
108.03.18	本會列席環保署「核能一廠除役計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第 3 次初審會議。
108.03.04	本會函送台電公司「除役相關技術、分析、測量及其他文件資

	料之類別清單及其保存年限」之本會審查意見。
108.03.04~ 108.03.08	本會辦理核一廠除役計畫 108 年第 1 季定期視察。
108.02.23	本會函送台電公司核一廠除役計畫重要管制事項 CS-DP-08「用過核子燃料池仍有用過核子燃料期間，用過核子燃料池水位儀、水溫測量及相關補水措施等皆須維持可用」辦理情形彙總表之本會再審查意見。
108.02.22	台電公司檢送「除役過渡階段前期維護管理方案」程序審查意見答復說明。
108.02.20	本會同意備查台電公司核一廠除役計畫重要管制事項 CS-DP-17「異常事件通報程序，依照『核子反應器設施異常事件報告及立即通報作業辦法』之規定辦理」。
108.02.14	台電公司檢送核一廠除役計畫重要管制事項 CS-DP-17「異常事件通報程序，依照『核子反應器設施異常事件報告及立即通報作業辦法』之規定辦理」辦理情形彙總表更新版。
108.02.14	台電公司檢送核一廠除役計畫重要管制事項 CS-DP-08「用過核子燃料池仍有用過核子燃料期間，用過核子燃料池水位儀、水溫測量及相關補水措施等皆須維持可用」辦理情形彙總表。
108.02.01	本會函送核一廠除役計畫重要管制事項 CS-DP-07「兩部機組吊運用過核子燃料行政管制」辦理情形彙總表之本會審查意見。
108.01.28	本會同意備查台電公司核一廠除役計畫重要管制事項 CS-DP-09「除役期間系統設備安全分類定義」。
108.01.31	本會函送台電公司「除役過渡階段前期維護管理方案」之程序審查意見。
108.01.19	台電公司檢送核一廠「除役相關技術、分析、測量及其他文件資料之類別清單及其保存年限」。
108.01.17	本會召開「核一廠除役計畫資訊公開審查會議」。
108.01.14	台電公司檢送核一廠「除役過渡階段前期維護管理方案」。