

115 年核二廠除役安全管制大事紀	
日期	內容
115.02.02	本會函復同意台電公司「核二廠除役異常事件報告DER-114-21-001-1「緊急循環水泵1P-4B掛卡期間1P-4A發生故障，造成停機冷卻模式不可用，執行替代冷卻（補充報告）」」。
115.01.30	本會函復同意台電公司「機組於大修或冷停機期間第5部緊急柴油發電機管制方案」修訂版。
115.01.08	台電公司提送「機組於大修或冷停機期間第5部緊急柴油發電機管制方案」修訂版。
115.01.05	台電公司提送「核二廠除役異常事件報告DER-114-21-001-1「緊急循環水泵1P-4B掛卡期間1P-4A發生故障，造成停機冷卻模式不可用，執行替代冷卻（補充報告）」」。