

<b>115 年核二廠除役安全管制大事紀</b>	
日期	內容
115.05.04~ 115.05.08	本會執行115年第2季核二廠除役定期視察及火災防護專案視察。
115.03.23	本會函復同意台電公司「核能二廠2號機MSC第2次作業總檢討整合報告(Rev.1)」。
115.03.18	台電公司提送「核能二廠2號機MSC第2次作業總檢討整合報告(Rev.1)」。
115.03.17	本會函送台電公司「核能二廠2號機MSC第2次作業總檢討整合報告」之審查意見。
115.03.02~ 115.03.06	本會執行115年第1季核二廠除役定期視察及問題之確認與解決專案視察。
115.02.25	台電公司提送「核能二廠2號機MSC第2次作業總檢討整合報告」。
115.02.02	本會函復同意台電公司「核二廠除役異常事件報告DER-114-21-001-1「緊急循環水泵1P-4B掛卡期間1P-4A發生故障，造成停機冷卻模式不可用，執行替代冷卻（補充報告）」」。
115.01.30	本會函復同意台電公司「機組於大修或冷停機期間第5部緊急柴油發電機管制方案」修訂版。
115.01.08	台電公司提送「機組於大修或冷停機期間第5部緊急柴油發電機管制方案」修訂版。
115.01.05	台電公司提送「核二廠除役異常事件報告DER-114-21-001-1「緊急循環水泵1P-4B掛卡期間1P-4A發生故障，造成停機冷卻模式不可用，執行替代冷卻（補充報告）」」。