

有關核一、二廠附近海域浮木之報導說明如下

九十年八月二十一日

1. 依據自由時報之網站，八月十九日有關“數千噸漂流木 侵襲北部海岸”（網址：<http://www.libertytimes.com.tw/2001/new/aug/19/index.html>）之報導，其所附之照片，部分人士散發電子郵件誤指其為北部核能電廠出水口，依據自由時報網站對該照片之註解說明，該照片應係基隆港之浮木情形，並非如電子郵件所言，為核一廠或核二廠之出水口，且以核電廠出水口大量排水之衝力，實不太可能有浮木會聚集在出水口。
2. 核電廠較關注應為海水泵室進水口之狀況，因進水口如遭浮木雜物堵塞，將會造成冷卻海水流量不足，影響電廠設備之冷卻，進而可能影響電廠之運轉，去年之象神颱風過境後，核二廠即曾因進水口浮木及雜物過多，導致核二廠一號機手動急停，二號機亦解聯停機之經驗。原能會曾於今年初之核管會議上要求台電公司以象神颱風之經驗，再次檢討其防颱措施，其中亦包括海水泵室進水口雜物之緊急處理。
3. 基於前次象神颱風之經驗，此次桃芝颱風過境，核一、二廠即預期可能會有此問題出現，二個廠均派相關人員二十四小時於海水泵室輪班，其間核一、二廠進水口確實出現大量浮木及雜物，經工作人員即時處理，機組除短時間小幅降載或進行冷凝器水箱清洗工作外，並未受到重大影響。

4. 經洽詢核一、二廠相關人員，目前電廠進水口，浮木及雜物之情形，已較二週前緩和甚多，海面上整片浮木及雜物之情況已不復見，僅有零星出現，二個廠均已停止輪班工作，改採人員待命方式處理。
5. 目前核一、二廠四部機組均正常運轉中。

註：以上內容若有疑問可電洽（02）23634180 轉 340 牛科長。