

利奇馬颱風期間國內核能電廠機組運轉狀況

核能管制處
九十年九月二十八日

一、核能一廠

未受颱風影響，兩部機均維持穩定運轉。

二、核能二廠

未受颱風影響，一號機依原計畫繼續進行歲修中，二號機則維持穩定運轉。

三、核能三廠

- 1.九月二十六日利奇馬颱風侵襲台灣南部，恆春地區於凌晨一時許平均風力達七級風，核三廠兩部機組均依防颱作業程序書之規定開始降載，至九月二十六日中午前兩部機組之功率均達 50% 以下，由於颱風期間廠區平均風力並未達到『颱風期間運轉方案』規定應進一步降載之九級風範圍，因此兩部機組未再進一步降載。
- 2.九月二十七日核三廠廠區平均風力已降低，二部機組陸續回升負載，截至二十八日上午七時，兩部機均已恢復滿載運轉。

註：以上內容若有疑問可電洽 牛效中科長(02)23634180 轉 340