

核三廠二號機六月六日十二時二十分 反應爐自動急停

核三廠二號機於六月六日十二時二十分，因儀控卡片故障失效，引發反應爐保護系統動作，而導致反應爐急停。

該機組於九十一年五月二十八日完成第十三次大修，機組重新起動，五月三十一日併聯發電，並於六月四日達滿載運轉。甫大修完成之機組，設備功能理應處於良好狀態，何以保護系統之儀控卡片於運轉數日即發生故障，本會已要求台電公司查明原因，並列為該機組再起動之要求事項。