106年11月核能一廠

核安管制資訊

行政院原子能委員會 提供

目 錄

壹、核能一廠管制措施.....	3
貳、核能一廠異常事件.....	3

壹、核能一廠管制措施

一、同意備查核一廠 1 號機 EOC-27 大修計畫變更申請

11 月 1 日函復台電公司同意備查核一廠 1 號機 EOC-27 大修計畫(Rev. 13)之大修時程規劃及工作項目之變更申請。

二、召開核一廠除役期間停機過渡階段前期 SAR、TS 修訂執行進度與燃料安全強化措施第 3 次說明會

11 月 21 日召開核一廠除役期間停機過渡階段前期 SAR、TS 修訂執行進度與燃料安全之強化措施第 3 次說明會，本次會議重要議題包括：(一)除役停機過渡階段前期 SAR 與 TS 之實際修訂情形與案例，以及老化管理等具體內容、(二)TS 行政管制相關計畫或手冊修訂之送審時程規劃。

貳、核能一廠異常事件

一、國內核能電廠異常事件說明

我國各核能電廠異常事件之陳報，係依據原子能委員會於民國 93 年所訂定之「核子反應器設施異常事件報告及立即通報作業辦法」之相關規定辦理。規範中所規定應陳報之事件中，例如機

組降載停機檢修設備、工安事件、安全設備起動等，絕大部分對核能機組運轉安全並無實質影響。通報之重要目的，在讓管制單位能適時掌握電廠各種狀況，以提早反應並能迅速處理。

有關異常事件之分級方面，目前大多數國家均採用國際原子能總署所制訂之國際核能事件分級制度 (INES)，該制度係就異常事件之嚴重性及影響程度，將核能電廠發生之事件分為 0 至 7 級，級數愈低代表對安全之影響層面愈小，而級數愈高則代表屬於較嚴重之事件，其中 3 級以下為異常事件，4 級 (含) 以上才屬於核能事故，我國目前即採用此一制度作為異常事件等級之依據。

二、本月異常事件：0 件