

108年8月核能一廠

核安管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會執行「核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔拆除作業方案」現場視察

8月5日由原能會核管處、輻防處及物管局組成之專案視察團隊赴核一廠，就主變壓器至開關場間連絡鐵塔拆除物件貯存場所及管理方式、輻射偵檢作業品質、拆除作業程序書與人員訓練辦理現況等項目執行現場查證。

二、原能會執行 108 年度第 2 次核能一廠不預警視察

8月23日 18時50分至 23時00分，原能會執行 108 年第 2 次核能一廠不預警視察。本次視察範圍涵蓋 1、2 號機主控制室、反應器廠房、聯合廠房及汽機廠房、開關場及氣渦輪機控制室與保安監控中心等區域，視察結果顯示電廠值班人員精神狀態良好，並能掌握設備狀況。

三、原能會執行 108 年度第 3 季核能一廠核安管制紅綠燈視察

8月26日至8月29日原能會專案視察團隊赴核一廠執行 108 年度第 3 季核能一廠核安管制紅綠燈視察，針對 RHR 及 CSCW 系統熱交換器熱傳效能、RHR/CSCW/SFPCCS 及 SFPACS 維護與測試、最終熱沉(包括緊要海水泵室、取水渠道、緊要海水系統及 SFPACS

冷卻水塔)結構/組件維護與測試、107 年維護有效性視察發現事項(AN-CS-107-01-0)電廠辦理情形等項目執行視察。

四、原能會執行 108 年度第 3 季核能一廠除役計畫定期視察

8 月 29 日~9 月 3 日由原能會核管處、輻防處及物管局組成專案視察團隊赴核一廠就除役計畫人員訓練規劃及現況、原能會除役準備作業視察建議辦理現況、拆除作業規劃及現況、機組設備隔離停用 SERT 執行現況、檢測量能、比例因數的評估、DCGL 推導、偵測設備的適用性與核一廠廢棄物壕溝清除作業計畫執行現況等項目進行視察。