

108年10月核能一廠

核安管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會同意備查「核一廠 2 號機第 28 次大修作業品質報告及稽查報告」

台電公司核一廠 2 號機第 28 次大修作業品質報告及稽查報告經審查，原能會於 10 月 14 日同意備查。

二、原能會同意備查安全 1 級管閥檢測替代申請案

台電公司核一廠安全 1 級(Class 1)管閥目視檢測改以閥體超音波 (UT) 測厚之替代申請案，經審查後原能會於 10 月 23 日同意備查。