

108年11月核能一廠

核安管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會執行 108 年度第 3 次核能一廠不預警視察

11 月 1 日 18 時 50 分至 23 時 00 分，原能會執行 108 年第 3 次核能一廠不預警視察。本次視察範圍涵蓋 1、2 號機主控制室、反應器廠房、聯合廠房及汽機廠房、開關場及氣渦輪機控制室、輻防管制站與保安監管中心等區域，視察結果顯示電廠值班人員精神狀態良好，並能掌握設備狀況。

二、原能會執行 108 年度第 4 季核能一廠除役定期視察暨核能安全總體檢專案視察

11 月 12 日至 11 月 15 日原能會專案視察團隊赴核一廠執行 108 年度第 4 季核能一廠除役定期視察暨核能安全總體檢專案視察，針對核一廠 1、2 號機設備隔離停用(SERT)作業、核一廠除役計畫管制、除役工程管理、福島案件辦理現況與強化措施維護作業管制、廠址輻射特性調查、放行作業的管理措施、除役廢棄物處理與貯存等作業之規劃執行情形進行視察。

三、原能會執行 108 年度第 4 季核能一廠核安管制紅綠燈視察

11 月 18 日至 11 月 21 日原能會專案視察團隊赴核一廠執行 108 年度第 4 季核能一廠核安管制紅綠燈視察，針對消防演練成效評估、通訊及緊急照明、主動式防火設備及被動式防火設備等項目執行視察。