

109年3月核能一廠

除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

# 核能一廠管制措施

## 一、原能會執行 109 年度第 1 季核能一廠除役計畫定期視察

3 月 2 日至 3 月 4 日由原能會核管處、輻防處及核技處組成專案視察團隊赴核一廠就核一廠除役計畫及重要管制事項管制作業、除役工程進度現況及經驗回饋、設備隔離停用作業等項目進行視察。

## 二、原能會執行 109 年度第 1 季核能一廠核安管制紅綠燈視察

3 月 5 日至 3 月 11 日原能會專案視察團隊赴核一廠執行 109 年度第 1 季核能一廠核安管制紅綠燈視察，針對反應爐壓力槽及用過燃料池安全維護之冷卻水存量控制、儀器、警報、洩漏偵測、水化學與淨化控制、臨界安全與控制等項目進行視察。

## 三、原能會執行 109 年度第 1 次核能一廠不預警視察

3 月 28 日 9 時 00 分至 13 時 00 分，原能會執行 109 年第 1 次核能一廠不預警視察。本次視察範圍涵蓋 1、2 號機主控制室、反應器廠房、聯合廠房及汽機廠房、開關場及氣渦輪機控制室與保安監控中心等區域，亦針對電廠因應 COVID-19（武漢肺炎）相關防疫應變措施進行查證，經視察結果顯示假日值班人員精神狀態良好，並皆能堅守崗位，並能掌握設備狀況。