

108年12月核能一廠

核安管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會召開「核一廠除役過渡階段氣渦輪機組建物設備拆除作業方案討論與溝通會議」

12 月 24 日原能會召開「核一廠除役過渡階段氣渦輪機組建物設備拆除作業方案討論與溝通會議」，台電公司就該項拆除作業程序、現場作業執行先備條件、相關作業時程規劃，以及除役計畫、除役過渡階段燃料移出爐心前之安全分析報告(PDSAR)與技術規範(PDTS)等法規及管制承諾事項符合性進行說明。

二、原能會同意台電公司核管案件編號 CS-JLD-10304 之結案申請

12 月 27 日原能會函復台電公司同意備查核能一廠核管案件編號 CS-JLD-10304 之結案申請，由於核一廠進入除役期間，反應爐已蓋灌水維持通大氣狀態，已無降壓需要，因此同意全案結案之申請。

三、原能會同意台電公司核一廠注意改進事項 AN-CS-107-001 之結案申請

12月27日原能會函送核能一廠注意改進事項編號AN-CS-107-001-R，由於台電公司已針對本會107年第1季核安管制紅綠燈「火災防護與熱沉效能」之視察發現完成改善，因此同意全案之結案申請。