

109年10月核能一廠

除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會同意備查核一廠氣渦輪機設備及廠房與第一抽水站設備拆除作業方案

本案台電公司於 109 年 2 月 24 日提出，經本會專案小組嚴格審查，台電公司已針對計畫拆除之廠房設備，妥適規劃現場拆除作業，包括：拆除方式、輻射量測、廢棄物處置及廠務管理等，可符合核一廠除役計畫及相關法規與管制要求，因此原能會於 10 月 5 日同意備查。

二、原能會同意備查核一廠役期間事件報告 DER-109-12-002

109 年 7 月 8 日核一廠 2 號機發生連絡斷路器(TIE BKR)5-2 跳脫造成緊急柴油發電機 2A 自動起動事件。台電公司已針對該事件進行相關檢討改善，因此原能會於 10 月 13 日同意備查台電公司之核一廠除役期間事件報告 DER-109-12-002。