

109年12月核能一廠

除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會執行 109 年度第 3 次核一廠不預警視察

12 月 5 日 4 時至 9 時，原能會執行 109 年第 3 次核一廠不預警視察。本次視察範圍涵蓋 1、2 號機主控制室、反應器廠房、聯合廠房及汽機廠房、開關場控制室與保安監管中心等區域，此外並針對電廠因應 COVID-19(新冠肺炎)相關防疫應變措施進行查證。視察結果顯示核一廠值班人員精神狀況良好，皆能有效掌握機組設備狀況，並落實相關防疫措施。

二、原能會執行 109 年度第 4 季核一廠除役計畫定期視察暨核安管制紅綠燈專案視察

12 月 7 日至 12 月 15 日原能會核管處、輻防處及物管局組成專案視察團隊赴核一廠執行 109 年度第 4 季核能一廠除役定期視察暨核安管制紅綠燈專案視察，針對核一廠氣渦輪機設備及廠房與第一抽水站設備拆除作業、除役品保管制作業、輻射特性調查偵檢作業品保、消防演練成效評估等項目進行視察。

三、原能會執行核一廠 1 號機緊要海水系統管路品質不符合案件現場視察

12月21日台電公司執行現場作業時，不慎造成備用之1號機緊要海水系統A串管路受損，原能會駐廠視察人員接獲核一廠通知及提送之品質不符合案件後，即赴現場確認狀況並追蹤核一廠後續修復作業情形。核一廠已於12月28日展開現場開挖作業，並依受損情形規劃修復作業，原能會將持續追蹤後續修復作業情形，督促台電公司落實品質要求。