

110年3月核能一廠

除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會辦理核一廠汽機廠房相關設備拆除作業計畫審查案之現場查訪活動

12 日原能會邀集外聘審查委員，以及本會相關局處同仁赴核一廠進行「核一廠汽機廠房相關設備拆除作業計畫」審查之現場查訪，實地瞭解核一廠所提拆除作業計畫之設備現況、環境、位置，以及拆除工法與搬運動線等規劃情形，以增進審查作業品質。當日現勘後審查團隊就現場作業之管制，以及設備暫貯、除污、輻射偵測等作業與台電公司進行討論。

二、原能會執行 110 年度第 1 次核一廠不預警視察

19 日 18 至 22 時，原能會執行核一廠 110 年第 1 次不預警視察。本次視察範圍涵蓋 1、2 號機主控制室、反應器廠房、聯合廠房、開關場、輻防管制站及廢料控制室與保安監控中心等區域，此外並針對電廠因應 COVID-19 相關防疫應變措施進行查證。視察結果顯示核一廠值班人員精神狀況良好，並皆能有效掌握機組設備狀況，以及落實 COVID-19 相關防疫應變措施。

三、原能會執行核一廠 1 號機緊要海水系統管路品質不符合案件現場修復作業視察

原能會視察核一廠 1 號機緊要海水系統 A 串管路修復作業，該項作業自 109 年 12 月展開，110 年 1 月 28 日完成受損管路更換與測試，並於 110 年 3 月 4 日完成現場土壤回填作業。