

110年6月核能一廠
除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、開立核一廠注意改進事項 D-AN-CS-110-5-0

原能會於 6 月 11 日開立核一廠注意改進事項 D-AN-CS-110-5-0，主要係針對 110 年第 1 季核一廠核安管制紅綠燈「電力系統」專案視察之發現，要求電廠檢討改善並精進電力系統相關穩定性與可靠性作業。

二、原能會同意備查台電公司「除役期間非法規修補/更換之討論會議紀錄」之答覆說明

原能會於 6 月 21 日同意備查台電公司「除役期間非法規修補/更換之討論會議紀錄」決議事項之答覆說明，另要求核一廠於除役期間，如需援引 GL90-05 執行非法規修補/更換作業，則須於將本案答覆說明內容納入相關程序書後再據以執行。