

110年9月核能一廠

除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會辦理 110 年度核一廠除役機組核子反應器運轉人員執照考試第 2 階段測驗

原能會於 9 月 13 日至 9 月 15 日辦理核一廠除役機組 110 年度核子反應器運轉人員執照考試第 2 階段測驗。

二、原能會同意台電公司核一廠注意改進事項 D-AN-CS-110-005 之結案申請

原能會於 9 月 17 日函送核能一廠注意改進事項編號 D-AN-CS-110-005-R，台電公司已針對本會 110 年第 1 季核安管制紅綠燈「電力系統」之視察發現完成改善，因此同意全案之結案申請。

三、原能會同意備查「核一廠 2 號機主汽機、1/2 號機主發電機及其附屬設備、主/輔變壓器、冷凝水泵馬達等設備拆除作業計畫」

本案台電公司於 109 年 9 月 23 日提出，經本會專案審查小組嚴格審查，台電公司已針對計畫拆除之廠房設備，妥適規劃現場拆除作業，包括：先備條件、輻射影響分類評估、拆除方式、輻射偵檢、廢棄物處置、應變措施、廠務管理、作業人員組織等，可符合核一廠除役計畫及相關法規與管制要求，因此原能會於 110 年 9 月 30 日同意備查。