

110年10月核能一廠

除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會同意備查「核一廠除役過渡階段前期技術規範修改案 PDTSC-CS1/2-009-1」

原能會於 10 月 22 日同意備查台電公司「核一廠除役過渡階段前期技術規範修改案 PDTSC-CS1/2-009-1」，由於台電公司已依核管案 GA-0-9901-CS 有關氣體累積對緊急爐心冷卻系統管路影響之審查結果進行修訂，因此同意本案之結案申請。

二、原能會執行 110 年度第 2 次核一廠不預警視察

原能會於 10 月 30 日執行 110 年第 2 次核一廠不預警專案視察，本次視察於當日凌晨 4 時左右展開，視察範圍涵蓋兩部機組之主控制室、反應器廠房、聯合廠房、開關場、輻防管制站及廢料控制室與保安監控中心等區域，分別針對現場值班人員的執勤精神狀況外，亦針對抄表與記錄的正確性、系統與設備的掌握情況、電廠因應 COVID-19 各項防疫措施執行情形等進行查證，視察結果無發現不符合之情事。