

110年11月核能一廠

除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會執行 110 年度第 3 季核一廠除役計畫定期視察暨核能安全總體檢核安管制紅綠燈專案視察

原能會專案視察團隊於 11 月 15 日赴核一廠執行 110 年度第 3 季核能一廠除役定期視察暨核安管制紅綠燈專案視察，本次視察係因應 COVID-19 疫情提升至三級警戒而改期實施，仍依原視察規劃針對核一廠氣渦輪機設備及廠房拆除作業之品質文件管制、設備隔離停用(SERT)作業管制、總體檢強化設備維護及組件備品查核及核管案件 JLD-10117 辦理現況(火山灰因應措施)、因應福島事件後與斷然處置程序指引(URG)之運轉人員相關訓練紀錄及現場操作、氣渦輪機/汽機廠房設備拆除及放射性廢棄物壕溝除役之輻射偵測規劃、緊急應變整備作業、核子保安作業、除役拆除作業帳料管理系統建置情形等項目進行視察。

二、原能會開立核一廠注意改進事項 D-AN-CS-110-7-0

原能會於 11 月 30 日開立核一廠注意改進事項 D-AN-CS-110-7-0，主要係針對 110 年核能電廠人員訓練與資格鑑定專案視察之發現，要求電廠改善並精進相關人員訓練作業。