

111年6月核能一廠

除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會執行 111 年度第 1 次核一廠不預警視察

原能會於 6 月 2 日至 16 日期間執行「111 年第 1 次核一廠不預警視察」，本次視察考量近期 COVID-19 疫情影響，本會各局處分別於 6 月 2、6、11、15、16 日前往核能一廠就兩部機組之主控制室、反應器廠房、聯合廠房、開關場、輻防管制站及廢料控制室與保安監控中心等區域進行視察，除觀察現場值班人員的執勤精神狀況，並就巡視抄表與記錄正確性、系統設備狀況掌握情形等進行查證，視察結果未發現不符之情事。

二、原能會同意台電公司核一廠注意改進事項 D-AN-CS-111-001 之結案申請

原能會於 6 月 7 日函送核一廠注意改進事項編號 D-AN-CS-111-001-R，由於台電公司已針對本會 110 年第 4 季年度火災防護專案視察之發現完成改善及提出答覆說明，因此同意全案之結案申請。

三、原能會執行 111 年度第 2 季核一廠除役計畫定期視察

原能會專案視察團隊於 6 月 13 日至 17 日赴核一廠執行「111 年度第 2 季核一廠除役計畫定期視察」，分別就除役計畫人員訓練查證、歷次除役定期視察發現後續辦理情形、汽機廠房設備拆除之輻射偵測規劃、台電公司自主管制事項之執行情形、偵測及分析儀器之品管/品保、紀錄與樣品保存、輻射作業場所管理、緊急應變

整備作業、核子保安作業、低放貯存庫規劃現況、廢棄物料帳管理系統上線準備現況等項目進行視察。本次視察另考量疫情狀況，於視察期間各會議以線上方式召開為原則，本會各局處參與視察人員亦於不同辦公空間執行視察項目以避免群聚風險。