

111年7月核能一廠  
除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

# 核能一廠管制措施

## 一、原能會開立核一廠視察備忘錄 D-CS-會核-111-03

原能會於 7 月 21 日開立台電公司核一廠視察備忘錄 D-CS-會核-111-03，就核一廠二號機 6 月 30 日發生起動變壓器 ST-BS 二次側電纜故障事件，要求台電公司儘速完成起動變壓器 ST-BS 二次側電纜故障檢修並釐清肇因，以及要求台電公司於檢修期間加強督導查核，確保維修作業品質。

## 二、原能會同意備查「核一廠除役過渡階段前期餘熱移除停機冷卻系統停轉備用 STP-109-01 測試報告修訂 1 版」

本案台電公司於 110 年 12 月 10 日提出，經本會專案審查小組嚴格審查，審查期間召開二次審查會議，並提出 16 項審查意見，由於台電公司已就所提相關審查意見進行答覆並均已澄清，確認電廠測試結果可符合台電公司所提安全分析報告之假設與計算，因此原能會於 111 年 7 月 29 日同意備查。