

110年12月核能一廠

除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會執行 110 年度第 3 次核一廠不預警視察

原能會於 12 月 11 日執行 110 年第 3 次核一廠不預警專案視察，本次視察於當日凌晨 3 時左右展開，視察範圍涵蓋兩部機之主控制室、反應器廠房、聯合廠房、循環海水泵室、輻防管制站及廢料控制室與保安監控中心等區域，分別針對現場值班人員執勤精神狀況、行為與紀律、控制室人員作業管理(含限制進入區域管制及控制室錄影功能)、抄表與紀錄的正確性、系統設備異常之處置措施，以及電廠因應 COVID-19 相關防疫措施執行情形等進行查證，視察結果未發現不符之情事。

二、原能會執行 110 年度第 4 季核能一廠除役計畫定期視察暨核安管制紅綠燈專案視察

原能會專案視察團隊於 12 月 13 日至 12 月 17 日赴核一廠執行 110 年度第 4 季核能一廠除役定期視察暨核安管制紅綠燈火災防護專案視察，分別就氣渦輪機/汽機廠房設備拆除案先備作業與重要管制事項、放射性廢棄物壕溝除役之輻射偵測規劃、緊急應變整備作業、核子保安作業、除役拆除作業帳料管理系統運作情形，以及消防演練及人員訓練、消防救災車輛及相關器材、消防計畫與對策的適切性等項目進行視察。