

111年10月核能一廠

除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會辦理核一廠除役拆除作業計畫審查

原能會辦理台電公司所提報之「核一廠氮氣槽室內設備及管線拆除作業計畫」、「核一廠一、二號機主汽機及飼水加熱器及其附屬設備等拆除作業計畫」及「核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔 G1T2 及 G2T3 拆除作業方案」之程序審查作業，以確認所提送文件資料之完整性。

二、原能會同意備查核一廠 2 號機維護測試週期計畫之變更申請

原能會於 10 月 12 日同意備查台電公司核一廠 2 號機第 2 次維護測試週期計畫之變更申請，其新增內容為依廠商 10 CFR 21 通告，增加安全相關 125VDC 充電機內電驛測試及品質查證。