

111年11月核能一廠

除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會同意台電公司 D-EF-HQ-110-001 違規事項之結案申請

原能會於 11 月 21 日函送台電公司違規事項處理表編號 D-EF-HQ-110-001-R，台電公司已針對核能後端營運處於核一廠主辦除役土壤導出濃度指引水平(DCGLs)鑽探作業導致緊急海水系統管路破損事件，完成相關檢討與改善措施，包括增修訂相關作業程序書，以精進承攬商及跨單位介面管理作業程序，並落實檢驗員品保管制權責，及強化相關人員訓練等，因此同意本案結案。

二、原能會開立核一廠注意改進事項 D-AN-CS-111-005-0

原能會於 11 月 23 日開立核一廠注意改進事項 D-AN-CS-111-005-0，針對原能會執行「台電公司核能安全處駐核一廠安全小組績效視察」之視察發現，要求台電公司檢討改善。

三、原能會開立核一廠注意改進事項 D-AN-CS-111-004-0

原能會於 11 月 24 日開立核一廠注意改進事項 D-AN-CS-111-004-0，針對原能會執行「111 年度第 3 季核一廠除役計畫定期視察暨核能安全總體檢視」之視察發現，要求電廠檢討改善。