

112年3月核能一廠

除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會開立核一廠注意改進事項 D-AN-CS-112-001-0

3 月 6 日原能會開立核一廠注意改進事項 D-AN-CS-112-001-0，針對原能會執行「111 年第 4 季核一廠核能管制紅綠燈視察報告火災防護及維護有效性視察」之視察發現，要求台電公司檢討改善。

二、原能會同意台電公司核一廠注意改進事項 D-AN-CS-111-003 之結案申請

3 月 15 日函送台電公司核一廠注意改進事項編號 D-AN-CS-111-003-R(檢討核一廠燃料真空啜吸作業期間燃料吊運管制作業)，由於台電公司已依本會要求完成改善，因此同意全案結案申請。

三、原能會執行 112 年度第 1 季核能一廠除役定期視察暨核安管制紅綠燈視察

原能會專案視察團隊於 3 月 13 日至 3 月 17 日赴核一廠執行 112 年度第 1 季核一廠除役定期視察暨核安管制紅綠燈專案視察，分別就除役計畫人員訓練近三年規劃、拆除作業執行現況、設計修改管制作業品質文件查核及現場執行現況、核能同級品使用及其相關程序作業、放射性氣/液排放管理、汽機廠房設備拆除之輻射偵測程序化執行情況、偵測及分析儀器之品管/品保、輻射特性調查執行進度、核子保安作業、緊急應變整備作業及汽機廠房低放射性廢棄物處理區作業計畫等項目進行視察。