

112年4月核能一廠

除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會開立核一廠注意改進事項 D-AN-CS-112-002-0

4 月 11 日原能會開立核一廠注意改進事項 D-AN-CS-112-002-0，針對核一廠主煙囪結構體、主煙囪基座及附屬結構體之維護作業，要求台電公司加強檢測及維護並且檢討改善。

二、原能會執行 112 年度第 1 次核一廠不預警視察

4 月 15 日原能會執行 112 年第 1 次核一廠不預警專案視察，本次視察於當日凌晨 4 時 00 分左右展開，視察範圍涵蓋兩部機組之主控制室、反應器廠房、聯合廠房、開關場、廢料廠房控制室、輻防管制站及保安監控中心等，查核現場值班人員執勤精神狀況、行為與紀律、主控制室作業管理(含限制進入區域管制情形及控制室錄影功能)、設備狀況之抄表與紀錄正確性及系統設備異常之處置措施，視察結果未發現有不符之情事。

三、原能會辦理核一廠主汽機與飼水加熱器、氮氣槽室及飼水加氫系統等設備拆除作業計畫審查案之現場查訪

4 月 25 日原能會針對台電公司提送之核一廠主汽機與飼水加熱器、氮氣槽室及飼水加氫系統設備等三件拆除作業計畫審查案，執行現場查訪工作，實地瞭解拆除作業計畫之現場環境與位置，以及拆除工法與搬運動線等規劃情形，以增進審查作業品質。原能會審查團隊至現場實地勘查後，再就現場作業管制，以及設備暫貯、除污、輻射偵測等作業，與台電公司進行討論。