

112年5月核能一廠  
除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

## 核能一廠管制措施

### 一、原能會開立核一廠注意改進事項 D-AN-CS-112-003-0

5 月 26 日原能會開立核一廠注意改進事項 D-AN-CS-112-003-0，針對本會執行「112 年第 1 季核一廠核安管制紅綠燈專案視察-修改、測試或實驗之評估及永久性修改」之視察發現，要求台電公司檢討改善。

### 二、原能會同意台電公司核一廠注意改進事項 D-AN-CS-112-001 之結案申請

5 月 29 日函送台電公司核一廠注意改進事項編號 D-AN-CS-112-001-R，由於台電公司已針對本會「111 年第 4 季核一廠核安管制紅綠燈專案視察-火災防護及維護有效性」之視察發現完成改善及提出答覆說明，因此同意全案之結案申請。

### 三、原能會執行 112 年度第 2 季核一廠除役定期視察暨核安管制紅綠燈(火災防護)專案視察

原能會於 5 月 29 至 6 月 2 日赴核一廠執行 112 年度第 2 季核一廠除役定期視察暨核安管制紅綠燈(火災防護)專案視察。本次除役定期視察項目包含主變壓器至開關場間連絡鐵塔(G1T2、G2T3)之現場拆除作業/人員訓練、放射性氣/液排放管理、汽機廠房設備拆除之輻射偵測程序化執行情況、偵測及分析儀器之品管/品保、輻射特性調查執行進度、核子保安作業、緊急應變整備作業及既有放廢處理貯存設施除役期間運作；另火災防護視察項目包含控制室外操作演練、火災防護演練、通訊及緊急照明、主動式防火、被動式防火形等項進行查核。前述視察發現之缺失，將開立注意改進事項或視察備忘錄，要求電廠檢討改善或澄清說明。