

一百一十二年六月核能二廠
除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能二廠管制措施

一、原能會同意台電公司核二廠注意改進事項 AN-KS-111-003-R 之結案申請

6 月 14 日函送台電公司核二廠注意改進事項編號 AN-KS-111-003-R，由於台電公司已針對本會「111 年度台電核安處駐核二廠安全小組績效視察」之視察發現完成改善及提出答覆說明，經審查後同意全案結案申請。

二、開立注意改進事項 D-AN-KS-112-002

原能會於 6 月 21 日開立核二廠注意改進事項編號 D-AN-KS-112-002-0，本案係本會於 112 年 5 月 22 日至 26 日執行 112 年第 2 季核二廠核安管制紅綠燈視察-電力系統專案視察之查證結果，針對緊要匯流排及斷路器維護情形、電力設備異常管制及相關改善案、開關場設備維護等 5 項視察發現，開立注意改進事項要求電廠檢討改善。