

112年6月核能一廠

除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能一廠管制措施

一、原能會開立台電公司核一廠四級違規

原能會於 6 月 27 日針對核一廠就除役過渡階段前期，對於廠內維持電廠安全運作之電力系統，未能依適當程序進行審慎評估及適切維護措施，致有降低其可靠度之情況，且經要求檢討仍未採取適當改正措施，故開立台電公司核一廠四級違規事項處理編號 D-EF-CS-112-001，要求台電公司提出具體改正措施。